

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПРИГОДНОСТИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

№ 2731-09

г. Москва

Выдано

“ 11 ” декабря 2009 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность новой продукции указанного наименования для применения в строительстве на территории Российской Федерации с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО “Бэст Крепеж”
Россия, 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.45, пом.2,
тел./факс (495) 956-14-45, (495) 648-14-72

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Shanghai Fast-Fix Rivet Corp (Китай)
Shanghai, China No.1151, Lian Xi Road, Shanghai, P.R.China 201204,
T:0086-21-58912860, F:0086-21-58912793

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Заклепки вытяжные “ELNAR” со стандартным и широким бортиком
типа А/УС, А/А2, УС/УС, А2/А2

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - заклепки вытяжные для одностороннего соединения двух деталей состоят из гильзы в виде трубки из алюминиевой или стальной заготовки и стержня из стальной проволоки. При вытягивании стержня, монтируемого внутри трубки, гильза развальцовывается, образуя неразъемное соединение двух деталей.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления строительных материалов и изделий к стеновым конструкциям зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях навесных фасадных систем с воздушным зазором, пригодность которых подтверждена в установленном порядке техническим свидетельством.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - форма и размер заклепки - в соответствии с рабочим чертежом, представленным заявителем. Геометрические параметры заклепки: диаметр – 2,4 мм до 6,4 мм, длина - от 4 до 40 мм. Механические характеристики заклепок соответствуют предусмотренным международными стандартами ISO 15977-2000, ISO 14589-2000, ISO 3269-2000, ISO 15983-2002.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции, технологии и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - Каталог продукции "Shanghai Fast-Fix Rivet Corp" (Китай), стандарты ISO на заклепки, протоколы технических испытаний заклепок, нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение федерального государственного учреждения "Федеральный центр технической оценки продукции в строительстве" (ФГУ "ФЦС") от 26 ноября 2009 г. на 17 л.

Настоящее техническое свидетельство действительно до " 11 " декабря 2010 г.

Заместитель Министра
регионального развития
Российской Федерации



С.И.КРУГЛИК

№ 000664